

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРИОРИТИЛОГИСТИК»

ул. Западная, стр. 180, этаж 17, часть помещ. 11,  
рп. Новоивановское, го. Одинцовский,  
Московская обл., 143001  
Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26  
Факс: +7 (495) 660-46-27  
www.prioritylogistic.ru

13.12.2023 940/ИП-ПЛ

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Руководителю предприятия**

### **Техническое задание на поставку Кабеля КГхл 4х35.**

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

**Адрес:** 14300, Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, р/п Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, этаж 17, часть помещ. 11.

<b>Наименование</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Количество</b>	<b>Срок поставки</b>
Кабель КГхл 4х35	ГОСТ 22483 (IEC 60228)	365 м.	Январь 2024 г.

**Место доставки:** город Гурьевск Кемеровской области, ул. Жданова, д. 1. Обособленное подразделение ООО «ПриоритиЛогистик» в г. Гурьевск.

#### **Требования к качеству техническим характеристикам кабеля**

**Применение:** Кабели предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты до 400 Гц.

Тип КПП: силовой

#### **Элементы конструкции**

Исполнение КПП: круглый

Материал жилы: медные проволоки

Форма поперечного сечения жилы: круглая

Исполнение жил(ы): многопроволочные

Класс жилы по ГОСТ 22483 (IEC 60228): 5

Количество жил: 4

Сечение жил(ы), мм<sup>2</sup>: 35

Изоляция: резина

Маркировка изоляции: цветовая

Скрутка: повивная

Защитный покров: без защитного покрова

Наружная оболочка: резина

#### **Условия эксплуатации**

Климатическое исполнение: ХЛ категорий размещения 1-3

Минимальная температура эксплуатации, °С: -60

Максимальная температура эксплуатации, °С: 50

Относительная влажность воздуха (при +35°C): 98%

Температура монтажа без предварительного подогрева, °С: 0

Допустимый радиус изгиба при прокладке, не менее (наружных диаметров): 8

Допустимая рабочая температура нагрева жил, °С: 75

**Условия прокладки:** - внутренний

Растягивающая нагрузка при прокладке, Н/мм<sup>2</sup>: 19,8

**Пожарная безопасность**

Класс пожарной опасности: О2.8.2.5.4

**Электрические характеристики**

Номинальное переменное напряжение, кВ: 0,66

Номинальное постоянное напряжение, кВ: 1

Испытательное переменное напряжение, кВ: 2,5

Частота, Гц: 400

Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°C, МОм\*км, не менее: 50

**Прочие характеристики**

Срок службы, не менее: 4 лет

Гарантийный срок эксплуатации, лет: 6 месяцев

Производитель: другой

Стандарт: ГОСТ 24334-80, ТУ 16. К09-064-2004

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах. Гарантийные обязательства на Продукцию вступают в силу с момента передачи Продукции от Продавца к Покупателю и подписания товарной накладной до следующей заправки локомотива.

**Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:**

Продукция принимается вместе с сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмодаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (свободной формы).

**Штрафные санкции:**

Заказчик вправе начислить штрафные санкции за нарушение установленных сроков поставки согласно настоящего ТЗ в размере 0,3% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

В случае поставки топлива, не соответствующего заявленным характеристикам и выходу из строя элементов топливной аппаратуры дизеля, а также повлекшее, в следствии не соответствия, поломку других узлов и агрегатов локомотива, Заказчик вправе потребовать компенсацию 100% оплаты ремонта.

**По техническим вопросам просим обращаться к:**

- Руководителю подразделения - руководителю по инновациям и развитию:

Колесникову А. Н. +7-906-923-47-20.

**Исполнительный директор  
ООО «Приорити.Логистик»**



**П.С. Крикля**