

ул. Машинная, д. 28 литер А, офис 316,  
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский кр., 681008  
Тел.: +7 (4217) 24-42-23, +7 (4217) 28-52-23  
Факс: +7 (4217) 28-52-22  
www.ntstrans.ru

01.03.2017

№

*117-110/23*

на №

от

### **Уважаемые господа!**

Настоящим выражаем, свое почтение и сообщаем, что Общество с ограниченной ответственностью «Промывочно-пропарочный комплекс «Дземги» (ООО «ППК «Дземги») (далее - Заказчик) приглашает Вас делать оферты на оказание услуг по поставке оборудования, выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию автоматизированной системы измерения массы нефтепродуктов (мазут М-100) в вертикальных стальных резервуарах (РВС).

Критериями выбора поставщика услуг являются:

#### **1. Требования по назначению**

- измерений массы нефтепродуктов в РВС косвенным методом статических измерений, основанном на гидростатическом принципе по ГОСТ Р 8.595-2004., уровня, объема, гидростатического давления и температуры (средней и послойной – не менее 6 слоев) нефтепродуктов, уровня подтоварной воды, контроля аварийного уровня нефтепродукта в резервуарном парке;
- сбора обработки и хранения информации, отображение данных на дисплее ЭВМ;
- обеспечение безопасности выполнения технологических операций и автоматическая защита от нештатных ситуаций.

#### **2. Основной объем работ и услуг**

- изготовление (приобретение) и поставка основного, вспомогательного оборудования, материалов, запасных частей;
- шеф-монтаж оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- пуско-наладочные работы;
- разработка исполнительной документации;
- разработка инструкций по пуску и обслуживанию оборудования;

- регламентное обслуживание в течение всего срока службы;
- метрологическое обеспечение проекта в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

### **3. Требования к поставляемому оборудованию**

- Оборудование подлежит обязательной сертификации в соответствии с требованиями действующего законодательства, выполнено во взрывозащищенном исполнении и иметь документы, разрешающие возможность его применения на промышленно-опасном производственном объекте;
- Функционирование автоматизированной системы измерения массы должно быть рассчитано на круглосуточный режим работы, с остановкой на профилактику не чаще, чем 1 раз в год;
- Виды, периодичность и регламент обслуживания технических средств должны быть указаны в соответствующих инструкциях по эксплуатации.

Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений либо не акцептовать ни одно из них.

Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает обязательств по заключению договора перед лицами (далее – Претендентами), обратившимися с предложением заключить соответствующий договор, и как следствие, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.

Для того чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо направить оферту в произвольном виде с приложенным к ней пакетом документов в сканированном виде (документы в соответствии с приложение № 1) на адрес электронной почты [tender@ntsmail.ru](mailto:tender@ntsmail.ru) до **15.03.2017**.

Оферты, полученные Заказчиком позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут.

Приложение:

1. Правила подачи оферты на 3 л. в 1 экз.
2. Заявка Претендента на 1 л. в 1 экз.
3. Техническое задание на 6 л. в 1 экз.

**Исполнительный директор  
ООО «ППК «Дземги»**



**Д.М. Марченков**